

Результаты химического анализа воды СОВ-2 р-на Коротчаево за апрель 2019 года

№ п/п	Определяемые показатели	Резервуар чистой воды
1	Запах, балл	0/1
2	Вкус, балл	1
3	рН, ед.рН	6,02
4	Мутность, ЕМФ	1,7
5	Цветность, градусы	5
6	Жесткость, град. жесткости	0,4
7	Железо общее, мг/дм ³	0,27
8	Марганец, мг/дм ³	0,49
9	Медь, мг/дм ³	0,05
10	Сульфаты, мг/дм ³	менее 2
11	Хлориды, мг/дм ³	2,6
12	Ионы аммония, мг/дм ³	0,57
13	Нитриты, мг/дм ³	менее 0,003
14	Азот нитратный, мг/дм ³	0,3
15	АП АВ, мг/дм ³	менее 0,025
16	Нефтепродукты, мг/дм ³	0,009
17	Окисляемость перманганатная, мг/дм ³	1,8
18	Сухой остаток, мг/дм ³	74
19	Фосфат-ион, мг/дм ³	0,017

Результаты химического анализа питьевой воды водопроводной сети р-на Коротчаево за апрель 2019 года

№ п/п	Контрольные точки	Дата отбора	рН, ед. рН	Запах, балл	Вкус, балл	Цветность, град. цветности	Мутность, ЕМФ	Железо общее, мг/дм ³	Марганец, мг/дм ³
1	Детский сад «Солнышко», улица Речников, дом 4 (бывший «Морячок»)	10.04.19	6,04	0/1	1	5	1,3	0,28	0,07
2	Детский сад «Солнышко», улица Тихая, дом 14А	10.04.19	6,02	0/1	1	3	менее 1,0	0,26	0,08

Начальник аналитической лаборатории



Е.В. Зуева

Результаты химического анализа воды подземных источников СОВ-2
р-на Коротчаево за апрель 2019 года

№ п/п	Определяемые показатели	Скв. №114/5	Резервуар чистой воды
1	Запах, балл	2/3	0/1
2	Вкус, балл	3	1
3	рН, ед.рН	6,05	6,02
4	Мутность, ЕМФ	менее 1,0	1,7
5	Цветность, градусы	16	5
6	Жесткость, град. жесткости	0,7	0,4
7	Железо общее, мг/дм ³	11,4	0,27
8	Марганец, мг/дм ³	0,58	0,49
9	Медь, мг/дм ³	0,23	0,05
10	Сульфаты, мг/дм ³	менее 2	менее 2
11	Хлориды, мг/дм ³	7,3	2,6
12	Ионы аммония, мг/дм ³	1,44	0,57
13	Нитриты, мг/дм ³	0,004	менее 0,003
14	Азот нитратный, мг/дм ³	0,7	0,3
15	АПАВ, мг/дм ³	менее 0,025	менее 0,025
16	Нефтепродукты, мг/дм ³	0,028	0,009
17	Окисляемость перманганатная, мгО/дм ³	4,8	1,8
18	Сухой остаток, мг/дм ³	122	74
19	Фосфат-ион, мг/дм ³	0,24	0,017

Начальник аналитической лаборатории



Е.В. Зуева

УТВЕРЖДАЮ
Главный технолог
АО «Уренгойгорводоканал»
Е.Ю.Кудрявцев
« 06 » 05 2019 год

Отчет о выполнении микробиологических исследований воды централизованных систем
питьевого водоснабжения
на объектах АО «Уренгойгорводоканал» района Коротчаево
бактериологической лабораторией
апрель 2019 год

Точка отбора	Код пробы	Дата отбора	Определяемые показатели	Результат микробиологического исследования
Выход-1 РЧВ	4850419	03.04	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074, раздел 3, таблица 1
	5360419	10.04		
	5610419	17.04		
	6170419	24.04		
ДС Солнышко, ул.Тихая д.14а	5370419	10.04		
ДС Солнышко, ул.Речников, д.4	5380419	10.04		
Скважина №5	5350419	10.04		
ДС Аист	4950419	03.04		
	5300419	10.04		

Начальник бактериологической лаборатории



Шибеева Ю.В.