

Результаты химического анализа питьевой воды
водопроводной сети г. Новый Уренгой за июль 2021 года

№ п/п	Контрольные точки	Дата отбора	Цветность, гр.цветности	Мутность, мг/дм ³	Железо общ., мг/дм ³	Марганец, мг/дм ³	Вкус, балл	Запах, 20°/60° балл	Примечания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Д/с «Княженика»	07.07.21	<1,0	<0,58	0,13	0,052	0	0/0		
		20.07.21	<1,0	<0,58	0,11	0,052	0	0/0		
2	МАДОУ «ДС «Радуга»	07.07.21	1,09	<0,58	0,14	0,060	0	0/0		
		20.07.21	1,31	<0,58	0,24	0,043	0	0/0		
3	Поликлиника - № 2 северная часть	07.07.21	<1,0	<0,58	<0,10	0,069	0	0/0		
		20.07.21	<1,0	<0,58	<0,10	0,043	0	0/0		
4	МБОУ СШ №8	07.07.21	4,6	0,70	0,22	0,104	0	0/0		
		20.07.21	<1,0	<0,58	<0,10	0,060	0	0/0		
5	МБОУ СШ №11	07.07.21	<1,0	<0,58	0,11	0,052	0	0/0		
		20.07.21	<1,0	<0,58	0,11	0,060	0	0/0		
6	МАДОУ «ДС «Ручеек»	07.07.21	<1,0	<0,58	<0,10	0,052	0	0/0		
		20.07.21	<1,0	<0,58	<0,10	0,052	0	0/0		
7	МБОУ СШ № 1	07.07.21	<1,0	<0,58	<0,10	0,104	0	0/0		
		21.07.21	<1,0	<0,58	<0,10	0,043	0	0/0		
8	МАОУ СШ № 4 (ввод в бассейн)	08.07.21	закрыт							
		22.07.21	закрыт							
9	ГБУЗ НЦГБ	08.07.21	3,7	<0,58	0,30	0,043	0	0/0		
		22.07.21	<1,0	<0,58	<0,10	0,043	0	0/0		
10	МАДОУ «ДС «Калинка»	07.07.21	<1,0	<0,58	<0,10	0,052	0	0/0		
		20.07.21	<1,0	<0,58	<0,10	0,043	0	0/0		
11	МАДОУ «ДС «Цветок Уренгоя»	07.07.21	1,09	<0,58	<0,10	0,086	0	0/0		
		21.07.21	6,5	1,13	0,28	0,043	0	0/0		
12	МБОУ СШ №15	08.07.21	2,8	<0,58	0,24	0,035	0	0/0		
		21.07.21	<1,0	<0,58	<0,10	0,026	0	0/0		
13	МБДОУ «ДС «Березка»	08.07.21	3,5	<0,58	0,30	0,104	0	0/0		
		22.07.21	1,8	<0,58	0,18	0,026	0	0/0		
14	МАОУ СШ № 3	08.07.21	2,8	<0,58	0,24	0,104	0	0/0		
		21.07.21	закрыта							
15	МБДОУ «ДС «Лада»	08.07.21	закрыт							
		22.07.21	закрыт							
16	МАОУ СШ «Земля родная»	08.07.21	закрыта							
		21.07.21	закрыта							
17	Магазин «Пятёрочка» (мкр. Оптимистов)	08.07.21	<1,0	<0,58	<0,10	0,078	0	0/0		
		22.07.21	<1,0	<0,58	<0,10	0,043	0	0/0		
18	МАДОУ «ДС «Гнездышко»	08.07.21	<1,0	<0,58	<0,10	0,043	0	0/0		
		22.07.21	1,31	<0,58	0,28	0,069	0	0/0		
19	МБОУ СШ № 17	07.07.21	4,6	<0,58	0,22	0,078	0	0/0		
		20.07.21	8,8	0,90	1,3	0,086	2	0/0		
	Камера ВВ-24 (р-н СШ № 17)	22.07.21	<1,0	<0,58	<0,10	0,026	0	0/0		
20	Станция НС- 3	08.07.21	<1,0	<0,58	<0,10	0,043	0	0/0		
		21.07.21	<1,0	<0,58	<0,10	0,026	0	0/0		
21	Водораздача АО «УГВК»	07.07.21	<0,10	<0,58	<0,10	0,043	0	0/0		
		20.07.21	<1,0	<0,58	<0,10	0,035	0	0/0		
22	Д/с «Белоснежка»	07.07.21	1,8	<0,58	0,19	0,086	0	0/0		
		21.07.21	<1,0	<0,58	<0,10	0,043	0	0/0		
23	ЦОСК (котельная)	07.07.21	<1,0	<0,58	<0,10	0,060	0	0/0		
		21.07.21	<1,0	<0,58	<0,10	0,026	0	0/0		
24	Котельная № 2	08.07.21	3,3	<0,58	0,30	0,078	0	0/0		
		22.07.21	<1,0	<0,58	<0,10	0,035	0	0/0		
25	Котельная № 9	08.07.21	закрыта							
		22.07.21	закрыта							

Начальник аналитической лаборатории



Е.В. Зуева

Результаты химического анализа воды АО «УГВК» г. Новый Уренгой за июль 2021 года

№ п/п	Определяемые показатели	I водоподъем										ВОС – 50			
		Скв 2/7	Скв 2/11	Скв 4/15	Скв 4/1А	Скв 5/2	Выход 1	Выход 2	Скв 2/7	Скв 2/11	Скв 4/15	Скв 4/1А	Скв 5/2	Выход 1	Выход 2
1	Температура, град.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	7,0
2	Запах 20/60°С, баллы	2/3	2/3	4/5	3/5	2/4	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
3	Вкус, баллы	5	5	4	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	рН, ед.рН	6,5	6,3	6,6	6,6	6,3	6,1	6,1	6,1	6,3	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
5	Мутность, мг/дм ³	<0,58	<0,58	1,46	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58
6	Цветность, градусы	10,1	4,4	8,1	9,4	3,7	1,4	1,4	1,4	3,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5
7	Жесткость, град. жесткости	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4
8	Железо общее, мг/дм ³	6,0	4,0	4,8	4,3	3,5	0,06	0,06	0,06	3,5	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
9	Марганец, мг/дм ³	0,50	0,181	0,27	0,31	0,216	0,05	0,05	0,05	0,216	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
10	Медь, мг/дм ³	0,06	0,04	0,05	0,07	0,04	<0,02	<0,02	<0,02	0,04	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
11	Сульфаты, мг/дм ³	>25	>25	21	22	23	7,3	7,3	7,3	23	7,3	7,3	7,3	7,3	7,9
12	Хлориды, мг/дм ³	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0
13	Ионы аммония, мг/дм ³	0,92	0,27	0,59	0,49	0,24	<0,10	<0,10	<0,10	0,24	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
14	Нитриты, мг/дм ³	0,0061	0,0032	<0,003	0,008	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003
15	Нитраты, мг/дм ³	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
16	Полифосфаты, мг/дм ³	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
17	Нефтепродукты, мг/дм ³	0,026	0,013	0,0068	0,0110	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
18	Сухой остаток, мг/дм ³	72	54	59	76	45	48	48	48	45	48	48	48	48	48
19	Сероводород, сульфиды, гидросульфиды (суммарно), мг/дм ³	0,039	0,050	0,053	0,037	0,030	0,003	0,003	0,003	0,030	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
20	Окисляемость перманганатная, мг/дм ³	2,8	1,8	1,4	1,1	1,3	<0,25	<0,25	<0,25	1,3	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25

Начальник аналитической лаборатории

Е.В. Зуева



УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель директора по
 производству
 Тюрин С.Ю.

« _____ » _____ 2021 г

Отчет о выполнении микробиологических исследований питьевой воды
 на объектах АО «Уренгойгорводоканал» г. Новый Уренгой за июль 2021 года
 бактериологической лабораторией.

Точка отбора	Код пробы	Дата отбора	Определяемые показатели	Результат микробиологического исследования
1	2	3	4	5
Выход-1	10890721ПВ	05.07	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, таблица 3.5
	10910721ПВ	05.07		
	11050721ПВ	06.07		
	11270721ПВ	07.07		
	11790721ПВ	12.07		
	11910721ПВ	13.07		
	12120721ПВ	14.07		
	12430721ПВ	19.07		
	12490721ПВ	19.07		
	12530721ПВ	20.07		
	12760721ПВ	21.07		
	13060721ПВ	26.07		
	13120721ПВ	27.07		
13200721ПВ	28.07			
Выход -2	10900721ПВ	05.07		
	11060721ПВ	06.07		
	11260721ПВ	06.07		
	11280721ПВ	07.07		
	11800721ПВ	12.07		
	11920721ПВ	13.07		
	12130721ПВ	14.07		
	12440721ПВ	19.07		
	12540721ПВ	20.07		
	12770721ПВ	21.07		
	13070721ПВ	26.07		
	13130721ПВ	27.07		
	13210721ПВ	28.07		
Магазин «Пятерочка»	11640721ПВ	08.07		
	13050721ПВ	22.07		
Скважина 2/2ППР	10870721ПВ	01.07		
Скважина 2/7ППР	10950721ПВ	05.07		
Скважина 2/11 ППР	10960721ПВ	05.07		
Скважина 4/15 ППР	10970721ПВ	05.07		
Скважина 4/1А ППР	10980721ПВ	05.07		
	12900721ПВ	22.07		
Скважина 4/18 ППР	11530721ПВ	08.07		
Скважина 5/2 ППР	10990721ПВ	05.07		
Скважина 4/18ППР	11070721ПВ	06.07		

Скважина 3/8ППР	11540721ПВ	08.07	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, таблица 3.5
Скважина 4 ППР	12910721ПВ	22.07		
Скважина 3/6А ППР	13270721ПВ	28.07		
Луч № 3	12550721ПВ	20.07		
Усасток от скв. № 3/5 до ВК-11	12640721ПВ	20.07		
БДетский сад «Цветок Уренгоя»	11430721ПВ	07.07		
	12860721ПВ	21.07		
Средняя школа № 1	11410721ПВ	07.07		
	12840721ПВ	21.07		
Средняя школа № 17	11330721ПВ	07.07		
	12680721ПВ	20.07		
Средняя школа № 11	11370721ПВ	07.07		
	12720721ПВ	20.07		
Средняя школа № 15	11580721ПВ	08.07		
	12870721ПВ	21.07		
Средняя школа № 8	11340721ПВ	07.07		
	12680721ПВ	20.07		
Средняя школа №3	11600721ПВ	08.07		
	ЦОСК (котельная)	12830721ПВ		
Поликлиника № 2	11320721ПВ	07.07		
	12670721ПВ	20.07		
Детский сад «Ручеек»	11310721ПВ	07.07		
	12700721ПВ	20.07		
Детский сад «Калинка»	11390721ПВ	07.07		
	12740721ПВ	20.07		
Детский сад «Березка»	11630721ПВ	08.07		
	13020721ПВ	22.07		
Детский сад «Княженика»	11400721ПВ	07.07		
	12750721ПВ	20.07		
Детский сад «Белоснежка»	11420721ПВ	07.07		
	12850721ПВ	21.07		
Детский сад «Гнездышко»	11620721ПВ	08.07		
	13030721ПВ	22.07		
Детский сад «Радуга»	11380721ПВ	07.07		
	12730721ПВ	20.07		
Котельная №2	11310721ПВ	07.07		
	13010721ПВ	22.07		
Котельная № 9	11650721ПВ	08.07		
МУЗ ЦГБ	11610721ПВ	08.07		
	13040721ПВ	22.07		
НС-3	10920721ПВ	05.07		
	11590721ПВ	08.07		
	12500721ПВ	19.07		
	12820721ПВ	21.07		

Автоцистерна	11220721ПВ	06.07	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, таблица 3.5
	11230721ПВ	06.07		
РВС-1	10780721ПВ	01.07		
	10810721ПВ	01.07		
	12880721ПВ	21.07		
РВС-2	10790721ПВ	01.07		
	10820721ПВ	01.07		
	12210721ПВ	15.07		
РВС-3	10800721ПВ	01.07		
	10830721ПВ	01.07		
РВС-4	10840721ПВ	01.07		
РВС-5	10850721ПВ	01.07		
РВС-6	10860721ПВ	01.07		
Водораздача	11360721ПВ	07.07		
	12710721ПВ	20.07		
РПВ-2	12620721ПВ	20.07		

Начальник бактериологической лаборатории

Ю.В.Шибеева