Результаты химического анализа воды СОВ-2 р-на Коротчаево за июль 2021 года

№ п/п	Определяемые показатели	Резервуар чистой воды	Возврат в РЧВ
1	Запах, балл	0/1	0/1
2	Вкус, балл	1	1
3	pH, ед.pH	6,1	6,1
4	Мутность, ЕМФ	1,97	1,49
5	Цветность, градусы	4,7	3,7
6	Жесткость, град. жесткости	0,50	-
7	Железо общее, мг/дм^3	0,23	0,17
8	Марганец, мг/дм^3	0,36	0,058
9	Медь, мг/дм^3	0,063	-
10	Сульфаты, мг/дм^3	4,0	-
11	Хлориды, мг/дм^3	менее 2,0	-
12	Ионы аммония, мг/дм^3	0,54	-
13	Нитриты, мг/дм^3	0,0054	-
14	Нитраты, мг/дм^3	0,340	-
15	АПАВ, мг/дм^3	менее 0,025	-
16	Нефтепродукты, мг/дм^3	0,009	-
17	Окисляемость перманганатная, мг/дм^3	2,1	-
18	Сухой остаток, мг/дм^3	68	-
19	Фосфат-ион, мг/дм^3	0,091	-
20	Сероводород, гидросульфиды и сульфиды, мг/дм^3	-	-

Результаты химического анализа питьевой воды водопроводной сети р-на Коротчаево за июль 2021 года

№ п/п	Контрольные точки	Дата отбора	pH, ед. pH	Запах, балл	Вкус, балл	Цвет-ность, град. цвет-ности	Мут-ность, ЕМФ	Железо общее, мг/дм^3	Мар-ганец, мг/дм^3
1	проспект Мира	13.07.2021	6,2	0/1	1	4,1	1,85	0,25	0,059
2	МК-5 (общежитие)	13.07.2021	6,1	0/1	1	3,8	1,75	0,13	0,064

Начальник аналитической лаборатории Е.В. Зуева

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по производству
Тюрин С.Ю.
«_____»_____2021 г

Отчет о выполнении микробиологических исследований питьевой воды на объектах АО «Уренгойгорводоканал» района Коротчаево бактериологической лабораторией
июль 2021 год

Точка отбора	Код пробы	Дата отбора	Определяемые показатели	Результат микробиологического исследования
Выход-1 РЧВ	11090721ПВ	06.07	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, таблица 3.5
	11980721ПВ	13.07		
	12570721ПВ	20.07		
	13150721ПВ	27.07		
Возврат в РЧВ	11100721ПВ	06.07		
Д/с «Аист»	10940721ПВ	05.07		
	12520721ПВ	19.07		
Скважина № 2	11970721ПВ	13.07		
Проспект Мира	11990721ПВ	13.07		
МК-5	12000721ПВ	13.07		
Распред.сеть от УТ-31 до (УТ-29, ЦТП-1, ЦТП-7, ПСО-40, СМП-522, МК-5 ,МК-21, КТП-962.)	13060721ПВ	27.07		

Начальник бактериологической лаборатории Шибаева Ю.В.