

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер  
 АО «Уренгойгорводоканал»  
 С.Ю.Тюрин  
 « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 год

Отчет о выполнении микробиологических исследований питьевой воды  
 на объектах АО «Уренгойгорводоканал» района Коротчаево  
 бактериологической лабораторией  
 октябрь 2019 год

| Точка отбора                     | Код пробы  | Дата отбора | Определяемые показатели  | Результат микробиологического исследования                       |
|----------------------------------|------------|-------------|--|--|
| Выход-1 РЧВ                      | 15521019ПВ | 02.10       | Общее микробное число<br>Общие колиформные бактерии<br>Термотолерантные колиформные бактерии | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074, раздел 3, таблица 1 |
|                                  | 15801019ПВ | 09.10       |  |  |
|                                  | 16281019ПВ | 16.10       |  |  |
|                                  | 16701019ПВ | 23.10       |  |  |
|                                  | 17171019ПВ | 30.10       |  |  |
| ДС «Аист»                        | 15441019ПВ | 02.10       |  |  |
|                                  | 15971019ПВ | 09.10       |  |  |
| ДС «Солнышко»<br>ул.Речников д.4 | 16291019ПВ | 16.10       |  |  |
| ДС «Солнышко»<br>ул.Тихая, д.14А | 16301019ПВ | 16.10       |  |  |
| Скважина № 4                     | 16271019ПВ | 16.10       |  |  |
| Автоцистерна секция 1            | 16021019ПВ | 09.10       |  |  |
| Автоцистерна секция 2            | 16031019ПВ | 09.10       |  |  |

Начальник бактериологической лаборатории



Шибаета Ю.В.

Результаты химического анализа воды СОВ-2 р-на Коротчаево за октябрь 2019 года

| № п/п | Определяемые показатели                         | Резервуар чистой воды | Скв. № 114/4 |
|-------|---|-----------------------|--------------|
| 1     | Запах, балл                                     | 0/1                   | 2/3          |
| 2     | Вкус, балл                                      | 1                     | 3            |
| 3     | рН, ед.рН                                       | 6,1                   | 6,1          |
| 4     | Мутность, ЕМФ                                   | 2,3                   | менее 1      |
| 5     | Цветность, градусы                              | 5                     | 17           |
| 6     | Жесткость, град. жесткости                      | 0,5                   | 0,7          |
| 7     | Железо общее, мг/дм <sup>3</sup>                | 0,22                  | 10,2         |
| 8     | Марганец, мг/дм <sup>3</sup>                    | 0,48                  | 0,55         |
| 9     | Медь, мг/дм <sup>3</sup>                        | 0,09                  | 0,13         |
| 10    | Сульфаты, мг/дм <sup>3</sup>                    | менее 2,0             | 14           |
| 11    | Хлориды, мг/дм <sup>3</sup>                     | 2,1                   | 3,0          |
| 12    | Ионы аммония, мг/дм <sup>3</sup>                | 0,54                  | 1,30         |
| 13    | Нитриты, мг/дм <sup>3</sup>                     | 0,004                 | менее 0,003  |
| 14    | Нитраты, мг/дм <sup>3</sup>                     | 0,24                  | 0,6          |
| 15    | АПАВ, мг/дм <sup>3</sup>                        | менее 0,025           | менее 0,025  |
| 16    | Нефтепродукты, мг/дм <sup>3</sup>               | 0,009                 | 0,028        |
| 17    | Окисляемость перманганатная, мг/дм <sup>3</sup> | 1,8                   | 4,3          |
| 18    | Сухой остаток, мг/дм <sup>3</sup>               | 72                    | 108          |
| 19    | Фосфат-ион, мг/дм <sup>3</sup>                  | 0,04                  | 0,18         |

Результаты химического анализа питьевой воды водопроводной сети р-на Коротчаево за октябрь 2019 года

| № п/п | Контрольные точки                  | Дата отбора | рН, ед. рН | Запах, балл | Вкус, балл | Цветность, град. цветности | Мутность, ЕМФ | Железо общее, мг/дм <sup>3</sup> | Марганец, мг/дм <sup>3</sup> |
|-------|------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1     | ул. Речников, МБДОУ д/с «Солнышко» | 16.10.19    | 6,3        | 0/1         | 1          | 4                          | 1,5           | 0,21                             | 0,08                         |
| 2     | ул. Тихая, МБДОУ д/с «Солнышко»    | 16.10.19    | 6,2        | 0/1         | 1          | 4                          | 1,2           | 0,17                             | 0,06                         |

Начальник аналитической лаборатории



Е.В. Зуева