

Результаты химического анализа воды СОВ-2 р-на Коротчаево за ноябрь 2019 года

№ п/п	Определяемые показатели	Резервуар чистой воды	Скв. №114/2
1	Запах, балл	0/1	2/3
2	Вкус, балл	1	3
3	рН, ед.рН	6,2	6,0
4	Мутность, ЕМФ	2,1	1,8
5	Цветность, градусы	5	15
6	Жесткость, град. жесткости	0,5	0,6
7	Железо общее, мг/дм ³	0,22	11,8
8	Марганец, мг/дм ³	0,48	0,51
9	Медь, мг/дм ³	-	0,14
10	Сульфаты, мг/дм ³	-	11
11	Хлориды, мг/дм ³	-	3,4
12	Ионы аммония, мг/дм ³	-	1,34
13	Нитриты, мг/дм ³	-	менее 0,003
14	Нитраты, мг/дм ³	-	0,5
15	АПВ, мг/дм ³	менее 0,025	менее 0,025
16	Нефтепродукты, мг/дм ³	0,009	0,024
17	Окисляемость перманганатная, мг/дм ³	2,1	4,6
18	Сухой остаток, мг/дм ³	67	107
19	Фосфат-ион, мг/дм ³	-	0,19
20	Сероводород, гидросульфиды и сульфиды, мг/дм ³	-	0,20

Результаты химического анализа питьевой воды водопроводной сети р-на Коротчаево за ноябрь 2019 года

№ п/п	Контрольные точки	Дата отбора	рН, ед. рН	Запах, балл	Вкус, балл	Цветность, град. цветности	Мутность, ЕМФ	Железо общее, мг/дм ³	Марганец, мг/дм ³
1	МК-21, МДОУ д/с «Семицветик»	13.11.19	6,1	0/1	1	4	1,8	0,14	0,21
2	пр. Мира, МДОУ д/с «Аист»	13.11.19	6,1	0/1	1	4	2,5	0,30	0,19

Начальник аналитической лаборатории



Е.В. Зуева

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер
 АО «Уренгойгорводоканал»
 С.Ю.Тюрин
 « » 2019 год

Отчет о выполнении микробиологических исследований питьевой воды
 на объектах АО «Уренгойгорводоканал» района Коротчаево
 бактериологической лабораторией
 ноябрь 2019 год

Точка отбора	Код пробы	Дата отбора	Определяемые показатели	Результат микробиологического исследования
Выход-1 РЧВ	17501119ПВ	06.11	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074, раздел 3, таблица 1
	17911119ПВ	13.11		
	18251119ПВ	20.11		
	18621119ПВ	27.11		
ДС «Аист»	17411119ПВ	06.11		
	17871119ПВ	13.11		
	17931119ПВ	13.11		
ДС «Семцветик»	17921119ПВ	13.11		
Скважина № 2	17901119ПВ	13.11		
Автоцистерна секция 1	17331119ПВ	05.11		
Автоцистерна секция 2	17341119ПВ	05.11		

Начальник бактериологической лаборатории



Шибеева Ю.В.