

Результаты химического анализа воды СОВ-1 р-на Лимбьяха за ноябрь 2019 года

№ п/п	Определяемые показатели	Бак накопитель питьевой воды	Скв.7
1	Запах, балл	0/1	3/3
2	Вкус, балл	1	3
3	рН, ед.рН	6,1	6,4
4	Мутность, ЕМФ	1,3	4,0
5	Цветность, градусы	6	19
6	Жесткость, град. жесткости	0,6	1,1
7	Железо общее, мг/дм ³	0,24	11,9
8	Марганец, мг/дм ³	0,44	0,64
9	Медь, мг/дм ³	-	0,39
10	Сульфаты, мг/дм ³	-	18
11	Хлориды, мг/дм ³	-	менее 2,0
12	Ионы аммония, мг/дм ³	-	2,2
13	Нитриты, мг/дм ³	-	0,017
14	Нитраты, мг/дм ³	-	1,1
15	АП АВ, мг/дм ³	менее 0,025	менее 0,025
16	Нефтепродукты, мг/дм ³	0,015	0,029
17	Окисляемость перманганатная, мг/дм ³	0,88	5,1
18	Сухой остаток, мг/дм ³	81	135
19	Фосфат-ион, мг/дм ³	-	0,39
20	Сероводород, гидросульфиды и сульфиды, мг/дм ³	-	0,30

Результаты химического анализа питьевой воды водопроводной сети р-на Лимбьяха за ноябрь 2019 года

№ п/п	Контрольные точки	Дата отбора	рН, ед. рН	Запах, балл	Вкус, балл	Цветность, град. цветности	Мутность, ЕМФ	Железо общее, мг/дм ³	Марганец, мг/дм ³
1	ВНС	20.11.19	6,1	0/1	1	5	1,0	0,17	0,05
2	Мкр. Приозерный, МБДОУ «д/с «Белоснежка»»	20.11.19	6,0	0/1	1	4	менее 1	0,11	0,01
3	Мкр. Надежда, МБОУ «средняя школа № 9»	20.11.19	6,0	0/1	1	4	менее 1	0,13	0,01

Начальник аналитической лаборатории



Е.В. Зуева

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер
 АО «Уренгойгорводоканал»
 _____ С.Ю.Тюрин
 « ____ » _____ 2019 год

Отчет о выполнении микробиологических исследований питьевой воды
 на объектах АО «Уренгойгорводоканал» района Лимбьяха
 бактериологической лабораторией
 ноябрь 2019 год

Точка отбора	Код пробы	Дата отбора	Определяемые показатели	Результат микробиологического исследования
1	2	3	4	5
Выход-1 (БН)	17491119ПВ	06.11	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074, раздел 3, таблица 1
	17891119ПВ	13.11		
	18221119ПВ	20.11		
	18611119ПВ	27.11		
Д/с «Белоснежка»	17401119ПВ	06.11		
	17861119ПВ	13.11		
	18231119ПВ	20.11		
Скважина № 7	17881119ПВ	13.11		
Мкр.Надежда МБОУ Средняя школа №2	18241119ПВ	20.11		

Начальник бактериологической лаборатории



ШИБАЕВА Ю.В.