

Результаты химического анализа воды СОВ-1 р-на Лимбьяха за декабрь 2019 года

№ п/п	Определяемые показатели	Бак накопитель питьевой воды	Скв.8
1	Запах, балл	0/1	3/3
2	Вкус, балл	1	3
3	рН, ед.рН	6,1	6,3
4	Мутность, ЕМФ	1,2	4,1
5	Цветность, градусы	6	19
6	Жесткость, град. жесткости	0,6	1,2
7	Железо общее, мг/дм <sup>3</sup>	0,23	более 15,0
8	Марганец, мг/дм <sup>3</sup>	0,43	0,65
9	Медь, мг/дм <sup>3</sup>	-	0,35
10	Сульфаты, мг/дм <sup>3</sup>	-	17
11	Хлориды, мг/дм <sup>3</sup>	-	менее 2,0
12	Ионы аммония, мг/дм <sup>3</sup>	-	2,4
13	Нитриты, мг/дм <sup>3</sup>	-	0,022
14	Нитраты, мг/дм <sup>3</sup>	-	1,7
15	АПАВ, мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,025	менее 0,025
16	Нефтепродукты, мг/дм <sup>3</sup>	0,013	0,047
17	Окисляемость перманганатная, мг/дм <sup>3</sup>	0,88	4,3
18	Сухой остаток, мг/дм <sup>3</sup>	79	122
19	Фосфат-ион, мг/дм <sup>3</sup>	-	0,39
20	Сероводород, гидросульфиды и сульфиды, мг/дм <sup>3</sup>	-	0,11

Результаты химического анализа питьевой воды водопроводной сети р-на Лимбьяха за декабрь 2019 года

№ п/п	Контрольные точки	Дата отбора	рН, ед. рН	Запах, балл	Вкус, балл	Цветность, град. цветности	Мутность, ЕМФ	Железо общее, мг/дм <sup>3</sup>	Марганец, мг/дм <sup>3</sup>
1	ВНС	18.12.19	6,1	0/1	1	4	менее 1	0,19	0,04
2	МБОУ «ДШИ»	18.12.19	6,0	0/1	1	5	менее 1	0,17	0,03
3	Мкр. Приозерный, д. 17	18.12.19	6,0	0/1	1	5	менее 1	0,14	0,03

Начальник аналитической лаборатории



Е.В. Зуева

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер  
АО «Уренгойгорводоканал»  
С.Ю.Тюрин  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 год

Отчет о выполнении микробиологических исследований питьевой воды  
на объектах АО «Уренгойгорводоканал» района Лимбьяха  
бактериологической лабораторией  
декабрь 2019 год

Точка отбора	Код пробы	Дата отбора	Определяемые показатели	Результат микробиологического исследования
1	2	3	4	5
Выход-1 (БН)	19351219ПВ	04.12	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074, раздел 3, таблица 1
	19881219ПВ	11.12		
	20191219ПВ	18.12		
	20731219ПВ	25.12		
Д/с «Белоснежка»	19541219ПВ	04.12		
	19851219ПВ	11.12		
Скважина № 8	19871219ПВ	11.12		
Мкр.Надежда МБОУ «ДШИ»	19891219ПВ	11.12		
Мкр.Надежда д. 1	19901219ПВ	11.12		

Начальник бактериологической лаборатории

Шибаета Ю.В.