

Результаты химического анализа воды АО «УГВК» г. Новый Уренгой за январь 2019 года

№ п/п	Определяемые показатели	I водоотъем						ВОС - 50	
		Скв 5/6	Скв 4/1А	Скв 4/18	Скв 3/19	Скв 2/7	Выход 1	Выход 2	
1.	Температура, град.	-	-	-	-	-	6,5	6,6	
2.	Запах 20/60°С, баллы	3/4	3/4	3/5	4/5	2/3	0/0	0/0	
3.	Вкус, баллы	2	2	3	3	1	0	0	
4.	рН, ед.рН	6,76	6,41	6,46	5,93	6,46	6,09	6,11	
5.	Мутность, мг/дм <sup>3</sup>	0,89	<0,58	0,71	<0,58	0,89	<0,58	<0,58	
6.	Цветность, градусы	29	12	22	4	24	1,5	1,5	
7.	Жесткость, град. жесткости	0,5	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	
8.	Железо общее, мг/дм <sup>3</sup>	3,3	4,6	6,0	5,1	5,8	<0,10	<0,10	
9.	Марганец, мг/дм <sup>3</sup>	0,32	0,35	0,61	0,32	0,51	0,08	0,08	
10.	Медь, мг/дм <sup>3</sup>	0,04	0,22	0,13	0,06	0,04	<0,02	<0,02	
11.	Сульфаты, мг/дм <sup>3</sup>	14	18	>25	21	16	8,0	8,0	
12.	Хлориды, мг/дм <sup>3</sup>	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	
13.	Ионы аммония, мг/дм <sup>3</sup>	0,54	0,41	0,53	0,15	0,56	<0,10	<0,10	
14.	Нитриты, мг/дм <sup>3</sup>	<0,003	<0,003	<0,003	0,003	<0,003	<0,003	<0,003	
15.	Нитраты, мг/дм <sup>3</sup>	<0,10	<0,10	<0,10	0,10	<0,10	<0,10	<0,10	
16.	Полифосфаты, мг/дм <sup>3</sup>	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	
17.	Нефтепродукты, мг/дм <sup>3</sup>	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	
18.	Сухой остаток, мг/дм <sup>3</sup>	66	64	72	50	67	45	47	
19.	Сероводород, сульфиды, гидросульфиды (суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	0,42	0,40	0,40	0,44	0,29	<0,0020	<0,0020	
20.	Окисляемость перманганатная, мг/дм <sup>3</sup>	4,0	3,3	3,6	4,5	4,3	0,26	0,26	

Начальник аналитической лаборатории



Е.В.Зуева

СРС

Результаты химического анализа питьевой воды  
водопроводной сети г. Новый Уренгой за январь 2019 года

№ п/п	Контрольные точки	Дата отбора	Цветность, град. цветности	Мутность, мг/дм <sup>3</sup>	Железо общ., мг/дм <sup>3</sup>	Марганец, мг/дм <sup>3</sup>	Вкус, балл	Запах, 20°/60°, балл
1	Д/с «Княженика»	10.01.19	2,0	<0,58	<0,10	0,07	0	0/0
		24.01.19	2,0	<0,58	0,12	0,10	0	0/0
2	МАДОУ «ДС «Радуга»	10.01.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
		24.01.19	1,0	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
3	Поликлиника - № 2 северная часть	10.01.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
		24.01.19	1,4	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
4	ДЮСШ	10.01.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0
		24.01.19	1,2	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
5	МБОУ СШ №11	10.01.19	1,0	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
		24.01.19	1,4	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
6	МАДОУ «ДС «Ручеек»	10.01.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
		24.01.19	1,4	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
7	МБОУ СШ № 1	16.01.19	2,0	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0
		23.01.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0
8	МАОУ СШ № 4 (ввод в бассейн)	17.01.19	1,0	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
		22.01.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
9	ГБУЗ НЦГБ	17.01.19	2,0	<0,58	0,12	0,07	0	0/0
		22.01.19	2,0	<0,58	0,17	0,10	0	0/0
10	МАДОУ «ДС «Калинка»	10.01.19	1,0	<0,58	<0,10	0,09	0	0/0
		24.01.19	1,0	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
11	МАДОУ «ДС «Цветок Уренгоя»	16.01.19	2,0	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0
		23.01.19	2,0	<0,58	0,12	0,07	0	0/0
12	МБОУ СШ №15	16.01.19	4,0	<0,58	0,30	0,08	0	0/0
		23.01.19	2,0	<0,58	0,30	0,08	0	0/0
13	МБДОУ «ДС «Березка»	17.01.19	1,4	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
		22.01.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,08	0	0/0
14	МАОУ СШ № 3	16.01.19	2,0	<0,58	<0,10	0,08	0	0/0
		23.01.19	2,0	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0
15	МБДОУ «ДС «Лада»	17.01.19	1,4	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0
		22.01.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
16	МАОУ СШ «Земля родная»	16.01.19	1,0	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0
		23.01.19	1,0	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0
17	Магазин «Шатгл» (ул. Новая)	Нет возможности отбора						
18	МАДОУ «ДС «Гнездышко»	17.01.19	1,0	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
		22.01.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,08	0	0/0
19	МБОУ СШ № 17	10.01.19	3,0	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
		24.01.19	1,4	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
20	Станция НС- 3	16.01.19	1,2	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0
		23.01.19	1,2	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0
21	Водораздача АО «УГВК»	10.01.19	1,0	<0,58	<0,10	0,07	0	0/0
		24.01.19	2,0	<0,58	<0,10	0,10	0	0/0
22	Д/с «Белоснежка»	16.01.19	2,0	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0
		23.01.19	2,0	<0,58	0,27	0,08	0	0/0
23	ЦОСК (котельная)	16.01.19	2,0	<0,58	0,17	0,04	0	0/0
		23.01.19	2,0	<0,58	0,23	0,04	0	0/0
24	Котельная № 2	17.01.19	7,0	0,89	0,20	0,09	0	0/0
		22.01.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,09	0	0/0
25	Котельная № 9	17.01.19	2,0	<0,58	0,12	0,06	0	0/0
		22.01.19	3,0	<0,58	0,17	0,07	0	0/0

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный технолог  
 АО «Уренгойгорводоканал»  
 Е.Ю.Кудрявцев  
 « 04 » 02 2019 год

Отчет о выполнении микробиологических исследований воды централизованных систем  
 питьевого водоснабжения  
 на объектах АО «Уренгойгорводоканал» г.Новый Уренгой за январь 2019 года  
 бактериологической лабораторией.

Точка отбора	Код пробы	Дата отбора	Определяемые показатели	Результат микробиологического исследования
1	2	3	4	5
Выход №1	030119	09.01	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074, раздел 3, таблица 1
	250119	10.01		
	270119	14.01		
	340119	15.01		
	460119	16.01		
	830119	21.01		
	930119	22.01		
	1110119	23.01		
	1240119	28.01		
	1260119	29.01		
	1370119	29.01		
1390119	30.01			
Выход № 2	040119	09.01	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074, раздел 3, таблица 1
	260119	10.01		
	280119	10.01		
	350119	15.01		
	470119	16.01		
	840119	21.01		
	940119	22.01		
	1120119	23.01		
	1250119	28.01		
	1270119	29.01		
1380119	29.01			
1400119	30.01			
Скважина 5/6	290119	14.01		
Скважина 4/1А	300119	14.01		
Скважина 4/18	310119	14.01		
Скважина 3/19	320119	14.01		
Скважина 27	330119	14.01		
Скважина 4/11	450119	16.01		
Скважина 2/11	360119	15.01		
Скважина 2/11 А	850119	21.01		

Скважина 3/12	950119	22.01
Детский сад «Белоснежка»	420119	16.01
	1070119	23.01
Детский сад «Цветок Уренгоя»	430119	16.01
	1080119	23.01
Средняя школа № 1	410119	16.01
	1060119	23.01
Средняя школа № 17	170119	10.01
	1160119	24.01
ЦОСК (котельная)	1050119	23.01
	400119	16.01
Поликлиника № 2	160119	10.01
	1150119	24.01
ДЮСШ	180119	10.01
	1170119	24.01
Детский сад «Ручеек»	190119	10.01
	1180119	24.01
Водораздача	200119	10.01
	1190119	24.01
Средняя школа № 11	210119	10.01
	1200119	24.01
Детский сад «Радуга»	220119	10.01
	1210119	24.01
Детский сад «Калинка»	230119	10.01
	1220119	24.01
Детский сад «Княженика»	240119	10.01
	1230119	24.01
Котельная №2	610119	17.01
	860119	22.01
Детский сад «Лада»	620119	17.01
	870119	22.01
Детский сад «Березка»	630119	17.01
	880119	22.01
Средняя школа № 3	390119	16.01
	1040119	23.01
Средняя школа № 4	640119	17.01
	890119	22.01
Средняя школа № 15	440119	16.01
	1090119	23.01
Средняя школа № 2	380119	16.01
	1030119	23.01
Детский сад «Гнездышко»	650119	17.01
	900119	22.01
Котельная №9	660119	17.01
	910119	22.01
МУЗ ЦГБ	670119	17.01
	920119	22.01
РВС-1	050119	09.01

Общее микробное  
число  
Общие колиформные  
бактерии  
Термотолерантные  
колиформные  
бактерии

Соответствует  
требованиям  
СанПиН 2.1.4.1074,  
раздел 3, таблица 1

РВС-2	060119	09.01	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074, раздел 3, таблица 1
РВС-3	07.01.19	09.01		
НС-3	1100119	23.01		
	1280119	29.01		
	370119	16.01		
Автоцистерна	080119	09.01		
	090119	09.01		

Начальник бактериологической лаборатории



Шибеева Ю.В.