

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер  
 АО «Уренгойгорводоканал»  
 В.В.Кузнецов  
 «    »    2021 год

Отчет о выполнении микробиологических исследований питьевой воды  
 на объектах АО «Уренгойгорводоканал» г.Новый Уренгой за январь 2021 года  
 бактериологической лабораторией.

Точка отбора	Код пробы	Дата отбора	Определяемые показатели	Результат микробиологического исследования
1	2	3	4	5
Выход №1	10121ПВ	11.01	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074, раздел 3, таблица 1
	150121ПВ	12.01		
	260121ПВ	13.01		
	670121ПВ	18.01		
	810121ПВ	19.01		
	840121ПВ	20.01		
	870121ПВ	25.01		
	890121ПВ	26.01		
	990121ПВ	27.01		
Выход № 2	20121ПВ	11.01		
	160121ПВ	12.01		
	270121ПВ	13.01		
	680121ПВ	18.01		
	820121ПВ	19.01		
	850121ПВ	20.01		
	880121ПВ	25.01		
	900121ПВ	26.01		
	1000121ПВ	27.01		
Магазин «Пятерочка»	240121ПВ	12.01		
	980121ПВ	26.01		
Скважина 2/11	770121ПВ	18.01		
Скважина 3/19	760121ПВ	18.01		
Скважина 4/15	750121ПВ	18.01		
Скважина 4/5	740121ПВ	18.01		
Скважина 5/2	730121ПВ	18.01		
Детский сад «Белоснежка»	1060121ПВ	27.01		
Средняя школа № 15	340121ПВ	13.01		
	1080121ПВ	27.01		
Детский сад «Цветок Уренгоя»	330121ПВ	13.01		
	1070121ПВ	27.01		
Средняя школа № 1	320121ПВ	13.01		
	1050121ПВ	27.01		
Средняя школа № 17	590121ПВ	14.01		
Средняя школа № 17	1260121ПВ	28.01		
Средняя школа № 11	630121ПВ	14.01		
	1300121ПВ	28.01		
Средняя школа № 4	200121ПВ	12.01		
	940121ПВ	26.01		

Средняя школа «Земля Родная»	290121ПВ	13.01	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074, раздел 3, таблица 1
	1020121ПВ	27.01		
Средняя школа № 8	600121ПВ	14.01		
	1270121ПВ	28.01		
Средняя школа №3	300121ПВ	13.01		
	1030121ПВ	27.01		
ЦОСК (котельная)	310121ПВ	13.01		
	1040121ПВ	27.01		
Поликлиника № 2	580121ПВ	14.01		
Детский сад «Ручеек»	610121ПВ	14.01		
	1280121ПВ	28.01		
Детский сад «Калинка»	650121ПВ	14.01		
	1320121ПВ	28.01		
Детский сад «Лада»	180121ПВ	12.01		
	920121ПВ	26.01		
Детский сад «Березка»	190121ПВ	12.01		
	930121ПВ	26.01		
Детский сад «Княженика»	660121ПВ	14.01		
	1330121ПВ	28.01		
Детский сад «Гнездышко»	210121ПВ	12.01		
	950121ПВ	26.01		
Детский сад «Радуга»	640121ПВ	14.01		
	1310121ПВ	28.01		
Котельная №2	170121ПВ	12.01		
	910121ПВ	26.01		
Котельная № 9	220121ПВ	12.01		
	960121ПВ	26.01		
МУЗ ЦГБ	970121ПВ	26.01		
	1250121ПВ	28.01		
	230121ПВ	12.01		
НС-3	280121ПВ	28.01		
	1010121ПВ	27.01		
Автоцистерна	110121ПВ	11.01		
РВС-1	30121ПВ	11.01		
РВС-2	40121ПВ	11.01		
РВС-3	50121ПВ	11.01		
Водораздача	1290121ПВ	28.01		
	620121ПВ	14.01		

Начальник бактериологической лаборатории

 Ю.В. Шибеева

Результаты химического анализа воды АО «УГВК» г. Новый Уренгой за январь 2021 года

№ п/п	Определяемые показатели	I водоподъем					ВОС – 50	
		Скв 5/2	Скв 4/5	Скв 4/15	Скв 3/19	Скв 2/11	Выход 1	Выход 2
1.	Температура, град.	-	-	-	-	-		
2.	Запах 20/60°C, баллы	3/3	4/5	3/4	3/4	3/3	7,1	7,1
3.	Вкус, баллы	3	4	4	3	3	0/0	0/0
4.	pH, ед.pH	6,1	6,4	6,4	5,9	6,1	0	0
5.	Мутность, мг/дм <sup>3</sup>	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	6,1	6,1
6.	Цветность, градусы	4	5	7	4	4	<0,58	<0,58
7.	Жесткость, град. жесткости	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	2,0	2,0
8.	Железо общее, мг/дм <sup>3</sup>	3,3	8,3	4,1	4,8	3,5	<0,4	<0,4
9.	Марганец, мг/дм <sup>3</sup>	0,29	0,90	0,28	0,35	0,26	<0,10	<0,10
10.	Медь, мг/дм <sup>3</sup>	0,03	0,06	0,04	0,03	0,03	0,08	0,08
11.	Сульфаты, мг/дм <sup>3</sup>	20	>25	20	>25	23	<0,02	<0,02
12.	Хлориды, мг/дм <sup>3</sup>	<2,0	>10	<2,0	<2,0	<2,0	11	10
13.	Ионы аммония, мг/дм <sup>3</sup>	<0,10	0,45	0,31	<0,10	<0,10	<2,0	<2,0
14.	Нитриты, мг/дм <sup>3</sup>	<0,003	0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,10	<0,10
15.	Нитраты, мг/дм <sup>3</sup>	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,003	<0,003
16.	Полифосфаты, мг/дм <sup>3</sup>	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,1	<0,1
17.	Нефтепродукты, мг/дм <sup>3</sup>	0,03	0,38	0,013	0,014	0,02	<0,010	<0,010
18.	Сухой остаток, мг/дм <sup>3</sup>	37	75	50	51	54	<0,005	<0,005
19.	Сероводород, сульфиды, гидросульфиды (суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	0,042	0,030	0,066	0,079	0,050	42	46
20.	Окисляемость перманганатная, мг/дм <sup>3</sup>	1,47	1,86	1,47	1,50	1,14	0,003	0,004
							<0,25	<0,25

Начальник аналитической лаборатории



Е.В. Зуева

РЭ

Результаты химического анализа питьевой воды  
водопроводной сети г. Новый Уренгой за январь 2021 года

№ п/п	Контрольные точки	Дата отбора	Цветность, гр.цветности	Мутность, мг/дм <sup>3</sup>	Железо общ., мг/дм <sup>3</sup>	Марганец, мг/дм <sup>3</sup>	Вкус, балл	Запах, 20°/60° балл	Примечания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Д/с «Княженика»	14.01.21	закрыт							
		28.01.21	2	<0,58	0,30	0,069	0	0,0		
2	МАДОУ «ДС «Радуга»	14.01.21	2,0	<0,58	<0,10	0,095	0	0,0		
		28.01.21	2,0	<0,58	0,16	0,104	0	0,0		
3	Поликлиника - № 2 северная часть	14.01.21	1,5	<0,58	<0,10	0,082	0	0/0		
		28.01.21	<1,0	<0,58	<0,10	0,078	0	0/0		
4	МБОУ СШ №8	14.01.21	1,3	<0,58	<0,10	0,069	0	0/0		
		28.01.21	2,0	<0,58	<0,10	0,069	0	0/0		
5	МБОУ СШ №11	14.01.21	1,5	<0,58	<0,10	0,102	0	0/0		
		28.01.21	1,5	<0,58	<0,10	0,104	0	0/0		
6	МАДОУ «ДС «Ручеек»	14.01.21	1,3	<0,58	<0,10	0,069	0	0/0		
		28.01.21	<1,0	<0,58	<0,10	0,060	0	0/0		
7	МБОУ СШ № 1	13.01.21	1,1	<0,58	<0,10	0,060	0	0/0		
		27.01.21	<1,0	<0,58	<0,10	0,043	0	0/0		
8	МАОУ СШ № 4 (ввод в бассейн)	12.01.21	1,5	<0,58	<0,10	0,026	0	0/0		
		26.01.21	1,5	<0,58	<0,10	0,069	0	0/0		
9	ГБУЗ НЦГБ	12.01.21	2,0	<0,58	<0,10	0,017	0	0/0		
		26.01.21	1,5	<0,58	<0,10	0,060	0	0/0		
10	МАДОУ «ДС «Калинка»	14.01.21	3,0	<0,58	0,18	0,099	0	0/0		
		28.01.21	1,1	<0,58	<0,10	0,086	0	0/0		
11	МАДОУ «ДС «Цветок Уренгоя»	13.01.21	1,3	<0,58	0,30	0,104	0	0/0		
		27.01.21	<1,1	<0,58	0,30	0,104	0	0/0		
12	МБОУ СШ №15	13.01.21	4,0	<0,58	0,23	0,104	0	0/0		
		27.01.21	6,0	0,71	0,70	0,069	0	0/0		
13	МБДОУ «ДС «Березка»	12.01.21	4,0	<0,58	0,20	0,052	0	0/0		
		26.01.21	3,0	<0,58	0,11	0,086	0	0/0		
14	МАОУ СШ № 3	13.01.21	3,0	<0,58	0,14	0,043	0	0/0		
		27.01.21	2,0	<0,58	<0,10	0,052	0	0/0		
15	МБДОУ «ДС «Лада»	12.01.21	1,5	<0,58	<0,10	0,026	0	0/0		
		26.01.21	1,3	<0,58	<0,10	0,069	0	0/0		
16	МАОУ СШ «Земля родная»	13.01.21	2,0	<0,58	<0,10	0,104	0	0/0		
		27.01.21	2,0	<0,58	<0,10	0,060	0	0/0		
17	Магазин «Пятёрочка» (мкр. Оптимистов)	12.01.21	2,0	<0,58	<0,10	0,035	0	0/0		
		26.01.21	1,5	<0,58	<0,10	0,078	0	0/0		
18	МАДОУ «ДС «Гнездышко»	12.01.21	2,0	<0,58	<0,10	0,035	0	0/0		
		26.01.21	2,0	<0,58	<0,10	0,069	0	0/0		
19	МБОУ СШ № 17	14.01.21	1,1	<0,58	<0,10	0,060	0	0/0		
		28.01.21	<1,0	<0,58	<0,10	0,060	0	0/0		
20	Станция НС- 3	13.01.21	2,0	<0,58	<0,10	0,082	0	0/0		
		27.01.21	2,0	<0,58	<0,10	0,060	0	0/0		
21	Водораздача АО «УГВК»	14.01.21	2,0	<0,58	0,10	0,097	0	0/0		
		28.01.21	2,0	<0,58	0,10	0,095	0	0/0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		13.01.21	закрыт							
22	Д/с «Белоснежка»	16.12.20	1,1	<0,58	0,30	0,104	0	0/0		
		13.01.21	1,3	<0,58	<0,10	0,104	0	0/0		
23	ЦОСК (котельная)	27.01.21	<1,0	<0,58	<0,10	0,104	0	0/0		
		12.01.21	2,0	<0,58	<0,10	0,026	0	0/0		
24	Котельная № 2	26.01.21	1,1	<0,58	<0,10	0,069	0	0/0		
		12.01.21	1,3	<0,58	<0,10	0,035	0	0/0		
25	Котельная № 9	26.01.21	3,0	<0,58	<0,10	0,060	0	0/0		

Начальник аналитической лаборатории



Е.В. Зуева