Результаты химического анализа воды СОВ-1 р-на Лимбяяха за декабрь 2020 года

№ п/п	Определяемые показатели	Бак накопитель питьевой воды
1	Запах, балл	0/1
2	Вкус, балл	1
3	pH, ед.pH	6,2
4	Мутность, ЕМФ	менее 1,0
5	Цветность, градусы	4
6	Жесткость, град. жесткости	0,4
7	Железо общее, мг/дм^3	0,15
8	Марганец, мг/дм^3	0,46
9	Медь, мг/дм^3	-
10	Сульфаты, мг/дм^3	-
11	Хлориды, мг/дм^3	-
12	Ионы аммония, мг/дм^3	-
13	Нитриты, мг/дм^3	-
14	Нитраты, мг/дм^3	-
15	АПАВ, мг/дм^3	менее 0,025
16	Нефтепродукты, мг/дм^3	0,012
17	Окисляемость перманганатная, мг/дм^3	0,93
18	Сухой остаток, мг/дм^3	83
19	Фосфат-ион, мг/дм^3	-
20	Сероводород, гидросульфиды и сульфиды, мг/дм^3	-

Результаты химического анализа питьевой воды
водопроводной сети р-на Лимбяяха за декабрь 2020 года

№ п/п	Контрольные точки	Дата отбора	pH, ед. pH	Запах, балл	Вкус, балл	Цвет-ность, град. цвет-ности	Мут-ность, ЕМФ	Железо общее, мг/дм^3	Мар-ганец, мг/дм^3
1	МБОУ «ДШИ»	16.12.20	6,1	0/1	0	4	менее 1,0	менее 0,10	0,03
2	мкр. Приозерный, д. 17	16.12.20	6,1	0/1	0	4	менее 1,0	менее 0,10	0,04
3	ВНС	16.12.20	6,2	0/1	0	5	менее 1,0	0,22	0,05

Начальник аналитической лаборатории Е.В. Зуева

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
АО «Уренгойгорводоканал»
_____С.Ю.Тюрин
«____»_____2020 год

Отчет о выполнении микробиологических исследований питьевой воды
на объектах АО «Уренгойгорводоканал» района Лимбяяха
бактериологической лабораторией
декабрь 2020 год

Точка отбора	**Код пробы**	**Дата отбора**	**Определяемые показатели**	**Результат микробиологического исследования**
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Выход-1 (БН)	20021220ПВ	02.12	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074, раздел 3, таблица 1
	20401220ПВ	09.12		
	20761220ПВ	16.12		
	21321220ПВ	23.12		
	21451220ПВ	29.12		
Д/с «Белоснежка»	19741220ПВ	01.12		
Скважина № 8	20751220ПВ	16.12		
МБОУ ДШИ	20771220ПВ	16.12		
Мкр.Приозерный, д.17	20781220ПВ	16.12		

Начальник бактериологической лаборатории Шибаева Ю.В.