


Результаты химического анализа питьевой воды
водопроводной сети г. Новый Уренгой за июль 2019 года

№ п/п	Контрольные точки	Дата отбора	Цветность, град. цветности	Мутность, мг/дм ³	Железо общ., мг/дм ³	Марганец, мг/дм ³	Вкус, балл	Запах, 20°/60° балл
1	Д/с «Княженника»	04.07.19	Ремонтные работы					
		23.07.19	<1,0	<0,58	0,17	0,09	0	0/0
2	МАДОУ «ДС «Радуга»	04.07.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
		23.07.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,09	0	0/0
3	Поликлиника - № 2 северная часть	04.07.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
		23.07.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,10	0	0/0
4	ДЮСШ	04.07.19	Закрыта на летний период					
		23.07.19	Закрыта на летний период					
5	МБОУ СШ №11	04.07.19	Закрыта на летний период					
		23.07.19	Закрыта на летний период					
6	МАДОУ «ДС «Ручеек»	04.07.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
		23.07.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,10	0	0/0
7	МБОУ СШ № 1	03.07.19	2,0	<0,58	<0,10	0,10	0	0/0
		24.07.19	Закрыта на летний период					
8	МАОУ СШ № 4 (ввод в бассейн)	02.07.19	Закрыта на летний период					
		25.07.19	Закрыта на летний период					
9	ГБУЗ НЦГБ	02.07.19	3,0	<0,58	0,12	0,10	0	0/0
		25.07.19	4,0	0,82	0,22	0,10	0	0/0
10	МАДОУ «ДС «Калинка»	04.07.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,07	0	0/0
		23.07.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,10	0	0/0
11	МАДОУ «ДС «Цветок Уренгоя»	03.07.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,10	0	0/0
		24.07.19	1,1	<0,58	<0,10	0,10	0	0/0
12	МБОУ СШ №15	03.07.19	2,0	<0,58	0,10	0,09	0	0/0
		24.07.19	2,0	<0,58	0,15	0,10	0	0/0
13	МБДОУ «ДС «Березка»	02.07.19	2,0	<0,58	<0,10	0,10	0	0/0
		25.07.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,10	0	0/0
14	МАОУ СШ № 3	03.07.19	Закрыта на летний период					
		24.07.19	Закрыта на летний период					
15	МБДОУ «ДС «Лада»	02.07.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,10	0	0/0
		25.07.19	1,1	<0,58	<0,10	0,09	0	0/0
16	МАОУ СШ «Земля родная»	03.07.19	Закрыта на летний период					
		24.07.19	Закрыта на летний период					
17	Магазин «Пятёрочка» (мкр Оптимистов)	02.07.19	1,0	<0,58	<0,10	0,10	0	0/0
		25.07.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,10	0	0/0
18	МАДОУ «ДС «Гнездышко»	02.07.19	1,0	<0,58	<0,10	0,10	0	0/0
		25.07.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,10	0	0/0
19	МБОУ СШ № 17	04.07.19	Ремонтные работы					
		23.07.19	1,3	<0,58	<0,10	0,10	0	0/0
20	Станция НС- 3	03.07.19	1,4	<0,58	<0,10	0,08	0	0/0
		24.07.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,09	0	0/0
21	Водораздача АО «УГВК»	04.07.19	2,0	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
		23.07.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,09	0	0/0
22	Д/с «Белоснежка»	03.07.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,09	0	0/0
		24.07.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,09	0	0/0
23	ЦОСК (котельная)	03.07.19	2,0	<0,58	0,16	0,05	0	0/0
		24.07.19	1,1	<0,58	0,24	0,08	0	0/0
24	Котельная № 2	02.07.19	1,0	<0,58	<0,10	0,10	0	0/0
		25.07.19	4,0	<0,58	0,30	0,10	0	0/0
25	Котельная № 9	02.07.19	Закрыта на летний период					
		25.07.19	Закрыта на летний период					

Начальник аналитической лаборатории



Е.В. Зуева

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер
 АО «Уренгойгорводоканал»

 С.Ю.Тюрин
 « ____ » _____ 2019 год

Отчет о выполнении микробиологических исследований воды централизованных систем
 питьевого водоснабжения
 на объектах АО «Уренгойгорводоканал» г.Новый Уренгой за июль 2019 года
 бактериологической лабораторией.

Точка отбора	Код пробы	Дата отбора	Определяемые показатели	Результат микробиологического исследования
1	2	3	4	5
Выход №1	9620719	01.07	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074, раздел 3, таблица 1
	9690719	02.07		
	9830719	03.07		
	10040719	03.07		
	10130719	08.07		
	10150719	09.07		
	10200719	10.07		
	10580719	15.07		
	10630719	16.07		
	10650719	17.07		
	10940719	22.07		
	10980719	23.07		
	11140719	24.07		
	11500719	29.07		
11540719	30.07			
11580719	31.07			
Выход № 2	9630719	01.07		
	9700719	02.07		
	9840719	03.07		
	10140719	08.07		
	10160719	09.07		
	10210719	10.07		
	10220719	10.07		
	10590719	15.07		
	10640719	16.07		
	10660719	17.07		
	10950719	22.07		
	10990719	22.07		
	11150719	24.07		
	11510719	29.07		
11550719	30.07			
11590719	31.07			

Магазин «Пятерочка»	9810719	02.07
	11470719	25.07
Скважина 5/6	9640719	01.07
Скважина 4/17	9650719	01.07
Скважина 4/1А	9660719	01.07
Скважина 3/19	9670719	01.07
Скважина 2/7	9680719	01.07
Скважина 4/11	10070719	04.07
Скважина 5/2	10810719	17.07
Скважина 4/1А ППР	11340719	25.07
Скважина 3/14 ППР	11520719	29.07
Скважина 4/1А	11530719	29.07
Детский сад «Белоснежка»	10000719	03.07
	11260719	24.07
Детский сад «Цветок Уренгоя»	10010719	03.07
	11270719	24.07
Средняя школа № 1	9990719	03.07
Средняя школа № 17	11030719	23.07
ЦОСК (котельная)	9980719	03.07
	11250719	24.07
Поликлиника № 2	10080719	04.07
	11020719	23.07
Детский сад «Ручеек»	10090719	04.07
	11040719	23.07
Водораздача	10100719	04.07
Детский сад «Калинка»	10120719	04.07
Детский сад «Лада»	9770719	02.07
	11430719	25.07
Детский сад «Березка»	9780719	02.07
	11440719	25.07
Средняя школа № 15	10020719	03.07
	11280719	24.07
Д/с «Инклюзивный»	10530719	11.07
Детский сад «Гнездышко»	9790719	02.07
	11450719	25.07
Котельная №2	9760719	02.07
	11420719	25.07
МУЗ ЦГБ	9800719	02.07
	11460719	25.07
НС-3	9970719	03.07
	10030719	03.07
	10230719	10.07
	11240719	24.07
Автоцистерна, секция 1	9730719	02.07
Автоцистерна, секция 2	9740719	02.07
РВС-1, 2 водоподъем	9750719	02.07

Общее микробное
число
Общие колиформные
бактерии
Термотолерантные
колиформные
бактерии

Соответствует
требованиям
СанПиН 2.1.4.1074,
раздел 3, таблица 1

	11000719	23.07	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074, раздел 3, таблица 1
РВС-2, 2 водоподъем	10600719	15.07		
	11010719	23.07		
Мкр. Строительный дом 53	10540719	11.07		
Насос №1	10930719	19.07		
Временный водовод (между скв. 4/17 и скв. 4/18)	11120719	23.07		
РВС-3	11690719	31.07		

Начальник бактериологической лаборатории

Шибеева Ю.В.