

Результаты химического анализа воды АО «УГВК» г. Новый Уренгой за март 2019 года

№ п/п	Определяемые показатели	I водоподъем						ВОС - 50	
		Скв 4/10	Скв 4/5	Скв 3/6	Скв 3/11	Скв 2/3А	Выход 1	Выход 2	
1.	Температура, Град.	-	-	-	-	-	-	7,0	7,0
2.	Запах 20/60°С, баллы	2/3	2/3	2/3	0/1	3/5	0/0	0/0	0/0
3.	Вкус, баллы	2	2	2	0	3	0	0	0
4.	рН, ед.рН	6,44	6,37	5,90	5,93	6,23	6,04	6,06	6,06
5.	Мутность, мг/дм ³	0,59	<0,58	<0,58	1,18	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58
6.	Цветность, градусы	8	6	3	12	8	1,4	1,5	1,5
7.	Жесткость, Град. жесткости	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4
8.	Железо общее, мг/дм ³	4,1	>15,0	2,8	0,14	3,8	<0,10	<0,10	<0,10
9.	Марганец, мг/дм ³	0,34	0,92	0,16	0,04	0,26	0,08	0,08	0,08
10.	Медь, мг/дм ³	0,20	0,25	0,14	0,11	0,24	<0,02	<0,02	<0,02
11.	Сульфаты, мг/дм ³	17	24	15	10	12	8,0	8,0	8,0
12.	Хлориды, мг/дм ³	<2,0	>10,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0
13.	Ионы аммония, мг/дм ³	0,34	0,81	0,24	0,28	0,47	<0,10	<0,10	<0,10
14.	Нитриты, мг/дм ³	<0,003	<0,003	<0,003	0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003
15.	Нитраты, мг/дм ³	0,33	0,29	0,17	0,21	<0,16	0,16	0,18	0,18
16.	Полиосфаты, мг/дм ³	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
17.	Нефтепродукты, мг/дм ³	0,012	0,019	0,010	0,008	0,032	<0,005	<0,005	<0,005
18.	Сухой остаток, мг/дм ³	62	68	70	51	55	46	40	40
19.	Сероводород, сульфиды, гидросульфиды (суммарно), мг/дм ³	0,36	0,35	0,26	0,20	0,27	<0,0020	<0,0020	<0,0020
20.	Окисляемость перманганатная, мгО/дм ³	2,2	2,6	1,40	0,60	1,56	0,34	0,38	0,38

Начальник аналитической лаборатории



Е.В.Зуева

Результаты химического анализа питьевой воды
водопроводной сети г. Новый Уренгой за март 2019 года

№ п/п	Контрольные точки	Дата отбора	Цветность, град. цветности	Мутность, мг/дм ³	Железо общ., мг/дм ³	Марганец, мг/дм ³	Вкус, балл	Запах, 20°/60° балл
1	Д/с «Княженика»	12.03.19	1,2	<0,58	<0,10	0,07	0	0/0
		19.03.19	1,2	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
2	МАДОУ «ДС «Радуга»	12.03.19	1,4	<0,58	<0,10	0,07	0	0/0
		19.03.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
3	Поликлиника - № 2 северная часть	12.03.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
		19.03.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0
4	ДЮСШ	12.03.19	2,0	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
		19.03.19	1,0	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0
5	МБОУ СШ №11	12.03.19	1,4	<0,58	0,13	0,06	0	0/0
		19.03.19	1,0	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0
6	МАДОУ «ДС «Ручеек»	12.03.19	1,0	<0,58	<0,10	0,03	0	0/0
		19.03.19	1,0	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0
7	МБОУ СШ № 1	06.03.19	1,0	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
		20.03.19	1,0	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0
8	МАОУ СШ № 4 (ввод в бассейн)	05.03.19	1,0	<0,58	<0,10	0,07	0	0/0
		21.03.19	1,0	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
9	ГБУЗ НЦГБ	05.03.19	2,0	<0,58	<0,10	0,08	0	0/0
		21.03.19	2,0	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0
10	МАДОУ «ДС «Калинка»	12.03.19	1,0	<0,58	<0,10	0,07	0	0/0
		19.03.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
11	МАДОУ «ДС «Цветок Уренгоя»	06.03.19	1,0	<0,58	<0,10	0,08	0	0/0
		20.03.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,07	0	0/0
12	МБОУ СШ №15	06.03.19	2,0	<0,58	0,17	0,08	0	0/0
		20.03.19	2,0	<0,58	0,14	0,05	0	0/0
13	МБДОУ «ДС «Березка»	05.03.19	1,0	<0,58	<0,10	0,08	0	0/0
		21.03.19	1,2	<0,58	<0,10	0,07	0	0/0
14	МАОУ СШ № 3	06.03.19	1,2	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
		20.03.19	1,0	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0
15	МБДОУ «ДС «Лада»	05.03.19	2,0	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
		21.03.19	1,0	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0
16	МАОУ СШ «Земля родная»	06.03.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
		20.03.19	1,0	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0
17	Магазин «Пятёрочка» (мкр Оптимистов)	06.03.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,08	0	0/0
		21.03.19	1,2	<0,58	<0,10	0,07	0	0/0
18	МАДОУ «ДС «Гнездышко»	05.03.19	1,0	<0,58	<0,10	0,07	0	0/0
		21.03.19	1,4	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0
19	МБОУ СШ № 17	12.03.19	1,2	<0,58	<0,10	0,03	0	0/0
		19.03.19	1,0	<0,58	<0,10	0,04	0	0/0
20	Станция НС- 3	06.03.19	1,2	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
		20.03.19	1,2	<0,58	<0,10	0,05	0	0/0
21	Водораздача АО «УГВК»	12.03.19	1,4	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
		19.03.19	2,0	<0,58	0,10	0,06	0	0/0
22	Д/с «Белоснежка»	06.03.19	1,4	<0,58	0,10	0,08	0	0/0
		20.03.19	<1,0	<0,58	<0,10	0,07	0	0/0
23	ЦОСК (котельная)	06.03.19	2,0	<0,58	0,30	0,10	0	0/0
		20.03.19	2,0	<0,58	0,23	0,07	0	0/0
24	Котельная № 2	05.03.19	2,0	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0
		21.03.19	3	<0,58	0,11	0,05	0	0/0
25	Котельная № 9	05.03.19	2,0	<0,58	<0,10	0,09	0	0/0
		21.03.19	1,0	<0,58	<0,10	0,06	0	0/0

Начальник аналитической лаборатории



Е.В. Зуева

УТВЕРЖДАЮ
 Главный технолог
 АО «Уренгойгорводоканал»
 Е.Ю.Кудрявцев
 « _____ » _____ 2019 год

Отчет о выполнении микробиологических исследований воды централизованных систем
 питьевого водоснабжения
 на объектах АО «Уренгойгорводоканал» г.Новый Уренгой за март 2019 года
 бактериологической лабораторией.

Точка отбора	Код пробы	Дата отбора	Определяемые показатели	Результат микробиологического исследования
1	2	3	4	5
Выход №1	2980319	04.03.19	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074, раздел 3, таблица 1
	3120319	05.03.19		
	3140319	06.03.19		
	3160319	06.03.19		
	3390319	11.03.19		
	3510319	12.03.19		
	3570319	13.03.19		
	3960319	18.03.19		
	4090319	19.03.19		
	4440319	25.03.19		
	4490319	26.03.19		
Выход № 2	2990319	04.03.19	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074, раздел 3, таблица 1
	3130319	05.03.19		
	3150319	06.03.19		
	3400319	11.03.19		
	3520319	12.03.19		
	3530319	13.03.19		
	3580319	13.03.19		
	3970319	18.03.19		
	4100319	19.03.19		
	4450319	25.03.19		
	4500319	26.03.19		
Магазин «Пятерочка»	3380319	06.03.19	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074, раздел 3, таблица 1
	4380319	21.03.19		
Скважина 4/10	3600319	13.03.19		
Скважина 4/5	3610319	13.03.19		
Скважина 3/6	3620319	13.03.19		
Скважина 3/20	3730319	14.03.19		
Скважина 3/11н	3630319	13.03.19		
Скважина 4/6	3740319	14.03.19		

Скважина 2/3 А	3640319	13.03.19
Скважина 2/6	4190319	20.03.19
Скважина 3/19	4390319	21.03.19
Детский сад «Белоснежка»	3350319	06.03.19
	4250319	20.03.19
Детский сад «Цветок Уренгоя»	3360319	06.03.19
	4260319	20.03.19
Средняя школа № 1	3340319	06.03.19
	4240319	20.03.19
Средняя школа № 17	3430319	12.03.19
	4010319	9.03.19
ЦОСК (котельная)	3330319	06.03.19
	4230319	20.03.19
Поликлиника № 2	3420319	12.03.19
	4000319	19.03.19
ДЮСШ	3440319	12.03.19
	4020319	19.03.19
Детский сад «Ручеек»	3450319	12.03.19
	4030319	19.03.19
Водораздача	3460319	12.03.19
	4040319	19.03.19
Средняя школа № 11	3470319	12.03.19
	4050319	19.03.19
Детский сад «Радуга»	3480319	12.03.19
	4060319	19.03.19
Детский сад «Калинка»	3490319	12.03.19
	4070319	19.03.19
Детский сад «Княженика»	3500319	12.03.19
	4080319	19.03.19
Котельная №9	3100319	05.03.19
	4360319	21.03.19
Детский сад «Лада»	3060319	05.03.19
	4320319	21.03.19
Детский сад «Березка»	3070319	05.03.19
	4330319	21.03.19
Средняя школа № 3	3320319	06.03.19
	4220319	20.03.19
Средняя школа № 4	3080319	05.03.19
	4340319	21.03.19
Средняя школа № 15	3370319	06.03.19
	4270319	20.03.19
Детский сад «Земля родная»	3310319	06.03.19
	4210319	20.03.19
Детский сад «Гнездышко»	3090319	05.03.19
	4350319	21.03.19

Общее микробное
число
Общие колиформные
бактерии
Термотолерантные
колиформные
бактерии

Соответствует
требованиям
СанПиН 2.1.4.1074,
раздел 3, таблица 1

Котельная №2	3050319	05.03.19	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074, раздел 3, таблица 1
	4310319	21.03.19		
МУЗ ЦГБ	3110319	05.03.19		
	4370319	21.03.19		
РВС-1	3000319	04.03.19		
РВС-2	3010319	04.03.19		
РВС-3	3020319	04.03.19		
НС-3	3030319	04.03.19		
	3170319	06.03.19		
	3300319	06.03.19		
	3540319	13.03.19		
	4200319	20.03.19		
НСВ-2	4110319	19.03.19		
Автоцистерна	2960319	04.03.19		
	2970319	04.03.19		

Начальник бактериологической лаборатории

Шибеева Ю.В.