

УТВЕРЖДАЮ

Главный технолог

АО «Уренгойгорводоканал»

Е.Ю.Кудрявцев

« 30 » 05. 2018 год

Результаты микробиологических исследований воды централизованных систем питьевого водоснабжения  
на объектах АО «Уренгойгорводоканал» района Лимбяха за май 2018 год.

Точка отбора	№ рег.	Дата отбора	Определяемые показатели	Результат микробиологического исследования
1	2	3	4	5
Выход-1 (БН)	511	03.05	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074, раздел 3, таблица 1
	529	10.05		
	556	16.05		
	599	23.05		
	635	30.05		
Скважина №8	555	16.05		
Мкр.Приозерный ДШИ	531	10.05		
Мкр.Надежда, 20	532	10.05		

Начальник бактериологической лаборатории

Шibaева Ю.В.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный технолог  
АО «Уренгойгорводоканал»  
Е.Ю.Кудрявцев  
« 27 » 04 2018 год

Результаты микробиологических исследований воды централизованных систем питьевого водоснабжения  
на объектах АО «Уренгойгорводоканал» района Лимбьяха за апрель 2018 год.

Точка отбора	№ рег.	Дата отбора	Определяемые показатели	Результат микробиологического исследования
1	2	3	4	5
Выход-1 (БН)	400	04.04	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074, раздел 3, таблица 1
	443	11.04		
	467	18.04		
	503	25.04		
Скважина №7	399	04.04		
Мкр.Приозерный дом 17	401	04.04		
Мкр.Надежда, дом 1	402	04.04		

Начальник бактериологической лаборатории



Шибеева Ю.В.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер  
АО «Уренгойгорводоканал»  
С.Ю.Тюрин  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 год

Результаты микробиологических исследований воды централизованных систем питьевого водоснабжения  
на объектах АО «Уренгойгорводоканал» района Лимбьяха за март 2018 год.

Точка отбора	№ рег.	Дата отбора	Определяемые показатели	Результат микробиологического исследования
1	2	3	4	5
Выход-1 (БН)	290	06.03	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074, раздел 3, таблица 1
	315	14.03		
	345	21.03		
	366	28.03		
Скважина №6	314	14.03		
Мкр.Приозерный дом 11/1	316	14.03		
Мкр.Надежда, СШ №9	317	14.03		

Начальник бактериологической лаборатории



Шибаета Ю.В.



УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер  
АО «Уренгойгорводоканал»  
С.Ю.Тюрин  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 год


Результаты микробиологических исследований воды централизованных систем питьевого водоснабжения  
на объектах АО «Уренгойгорводоканал» района Лимбьяха за февраль 2018 год.

Точка отбора	№ рег.	Дата отбора	Определяемые показатели	Результат микробиологического исследования
1	2	3	4	5
Выход-1 (БН)	147	07.02	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074, раздел 3, таблица 1
	191	13.02		
	235	21.02		
	251	28.02		
Скважина №5	146	07.02		
Мкр.Приозерный ДС «Белоснежка»	148	07.02		
Мкр.Надежда, д.20	149	07.02		

Начальник бактериологической лаборатории



Шибаета Ю.В.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный технолог  
АО «Уренгойгорводоканал»  
 Е.Ю.Кудрявцев  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 год

Результаты микробиологических исследований воды централизованных систем питьевого водоснабжения  
на объектах АО «Уренгойгорводоканал» района Лимбьяха за январь 2018 год.

Точка отбора	№ рег.	Дата отбора	Определяемые показатели	Результат микробиологического исследования
1	2	3	4	5
Выход-1 (БН)	7	10.01	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074, раздел 3, таблица 1
	57	17.01		
	91	25.01		
Скважина №4	90	25.01		
Мкр.Приозерный ДШИ	92	25.01		
Мкр.Надежда, д.1	93	25.01		

Начальник бактериологической лаборатории



Шибаета Ю.В.