

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

по производству

В. А. Никитинский

« » 2022 год

Отчет о выполнении микробиологических исследований питьевой воды
на объектах АО «Уренгойгорводоканал» района Коротчаево
бактериологической лабораторией
июнь 2022 год

Точка отбора	Код пробы	Дата отбора	Определяемые показатели	Результат микробиологического исследования	
Выход-1 РЧВ	9830622ПВ	07.06	Общее микробное число 37 °С, Обобщенные колиформные бактерии, E.coli, Энтерококки, Колифаги	Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, таблица 3.5	
	10390622ПВ	14.06			
	10830622ПВ	21.06			
	11450622ПВ	28.06			
Возврат в РЧВ	11460622ПВ	28.06			
Скважина № 4	10380622ПВ	14.06			
МАУ СШ «Арктика»	10400622ПВ	14.06	Общее микробное число 37 °С, Обобщенные колиформные бактерии, E.coli, Энтерококки, Колифаги, Споры сульфитредуцирующих клостридий		
СМП-522	10410622ПВ	14.06			

Начальник бактериологической лаборатории

Шибеева Ю.В.

Результаты химического анализа воды СОВ-2 р-на Коротчаево за июнь 2022 года

№ п/п	Определяемые показатели	Резервуар чистой воды	Возврат в РЧВ
1	Запах, балл	0/1	0/1
2	Вкус, балл	1	1
3	рН, ед.рН	6,2	6,0
4	Мутность, ЕМФ	1,10	1,13
5	Цветность, градусы	4,3	4,9
6	Жесткость, град. жесткости	0,50	-
7	Железо общее, мг/дм ³	0,17	0,29
8	Марганец, мг/дм ³	0,38	0,094
9	Медь, мг/дм ³	-	-
10	Сульфаты, мг/дм ³	-	-
11	Хлориды, мг/дм ³	-	-
12	Ионы аммония, мг/дм ³	-	-
13	Нитриты, мг/дм ³	-	-
14	Нитраты, мг/дм ³	-	-
15	АПАВ, мг/дм ³	менее 0,025	-
16	Нефтепродукты, мг/дм ³	0,011	-
17	Окисляемость перманганатная, мг/дм ³	1,8	-
18	Сухой остаток, мг/дм ³	71	-
19	Фосфат-ион, мг/дм ³	-	-
20	Сероводород, гидросульфиды и сульфиды, мг/дм ³	-	-

Результаты химического анализа питьевой воды
водопроводной сети р-на Коротчаево за июнь 2022 года

№ п/п	Контрольные точки	Дата отбора	рН, ед. рН	Запах, балл	Вкус, балл	Цветность, град. цветности	Мутность, ЕМФ	Железо общее, мг/дм ³	Марганец, мг/дм ³
1	СМП-522	14.06.2022	6,1	0/1	1	4,3	2,0	0,27	0,062
2	МАУ СШ «Арктика»	14.06.2022	6,3	0/1	1	5,1	2,3	0,29	0,080

Начальник аналитической лаборатории



Е.В. Зуева