Результаты химического анализа воды СОВ-2 р-на Коротчаево за апрель 2023 года

№ п/п	Определяемые показатели	Резервуар чистой воды
1	Запах, балл	0/1
2	Вкус, балл	1
3	Водородный показатель, ед.pH	6,1
4	Мутность, ЕМФ	1,24
5	Цветность, градусы	4,0
6	Жесткость, град. жесткости	0,52
7	Железо общее, мг/дм^3	0,14
8	Марганец, мг/дм^3	0,37
9	Медь, мг/дм^3	0,059
10	Сульфаты, мг/дм^3	2,3
11	Хлориды, мг/дм^3	2,1
12	Ионы аммония, мг/дм^3	0,54
13	Нитриты, мг/дм^3	0,0033
14	Нитраты, мг/дм^3	0,294
15	АПАВ, мг/дм^3	менее 0,025
16	Нефтепродукты, мг/дм^3	0,009
17	Окисляемость перманганатная, мг/дм^3	1,9
18	Сухой остаток, мг/дм^3	68
19	Фосфат-ион, мг/дм^3	0,097
20	Сероводород, гидросульфиды и сульфиды, мг/дм^3	0,0021

Результаты химического анализа питьевой воды
водопроводной сети р-на Коротчаево за апрель 2023 года

№ п/п	Контрольные точки	Дата отбора	Водородный показатель, ед. pH	Запах, балл	Вкус, балл	Цвет-ность, град. цвет-ности	Мут-ность, ЕМФ	Железо общее, мг/дм^3	Мар-ганец, мг/дм^3
1	Путырем,	11.04.2023	6,2	0/1	1	5,2	1,74	0,29	0,093
2	Горем	11.04.2023	6,3	0/1	1	3,9	1,22	0,12	0,072

Начальник аналитической лаборатории Е.В. Зуева

Результаты химического анализа воды подземных источников СОВ-2
р-на Коротчаево за апрель 2023 года

№ п/п	Определяемые показатели	Скв. №3	Резервуар чистой воды
1	Запах, балл	2/3	0/1
2	Вкус, балл	3	1
3	Водородный показатель, ед.pH	6,3	6,1
4	Мутность, ЕМФ	1,57	1,24
5	Цветность, градусы	15,7	4,0
6	Жесткость, град. жесткости	0,58	0,52
7	Железо общее, мг/дм^3	10	0,14
8	Марганец, мг/дм^3	0,53	0,37
9	Медь, мг/дм^3	0,11	0,059
10	Сульфаты, мг/дм^3	12,0	2,3
11	Хлориды, мг/дм^3	3,2	2,1
12	Ионы аммония, мг/дм^3	1,47	0,54
13	Нитриты, мг/дм^3	менее 0,003	0,0033
14	Нитраты, мг/дм^3	0,50	0,294
15	АПАВ, мг/дм^3	менее 0,025	менее 0,025
16	Нефтепродукты, мг/дм^3	0,037	0,009
17	Окисляемость перманганатная, мгО/дм^3	4,4	1,9
18	Сухой остаток, мг/дм^3	104	68
19	Фосфат-ион, мг/дм^3	0,234	0,097
20	Сероводород, гидросульфиды и сульфиды, мг/дм^3	0,19	0,0021

Начальник аналитической лаборатории Е.В. Зуева

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по производству АО «УГВК»
_____ А.А. Дохнич
«____»_____2023 год

Отчет о выполнении микробиологических исследований питьевой воды
на объектах АО «Уренгойгорводоканал» района Коротчаево
бактериологической лабораторией
апрель 2023 год

Точка отбора	**Код пробы**	**Дата отбора**	**Определяемые показатели**	**Результат микробиологического исследования**
Выход-1 РЧВ	6180423ПВ	04.04	Общее микробное число 37 ^{0}С, Обобщенные колиформные бактерии, E.coli, Энтерококки, Колифаги, Споры сульфитредуцирующих клостридий	Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, таблица 3.5
	6670423ПВ	11.04		
	7360423ПВ	18.04		
	7740423ПВ	25.04		
Возврат в РЧВ	190423ПВ	04.04		
Скважина № 3	6680423ПВ	11.04		
Скважина № 5	6690423ПВ	11.04		
Горем, котельная	6700423ПВ	11.04	Общее микробное число 37 ^{0}С, Обобщенные колиформные бактерии, E.coli, Энтерококки, Колифаги, Споры сульфитредуцирующих клостридий	
Путьрем, котельная	6710423ПВ	11.04		
Автоцистерна	6120423ПВ	04.04		
	6130423ПВ	04.04		

Начальник бактериологической лаборатории Шибаева Ю.В.