


УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель директора по производству
 АО "Уренгойгорводоканал"
 Р.В. Семенов
 "  " 2025 г.

Результаты химического анализа питьевой воды водопроводной сети р-н Коротчаево за февраль 2025 года

| № п/п | Контрольные точки | Дата отбора | Железо, мг/л | Марганец, мг/л | Цветность, градус цветности | Мутность (по формазину), ЕМФ | Вородный показатель (рН), ед.рН | Запах, балл | Запах, балл | Вкус, балл | Цисты и сооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С, КОЕ/см ³ | Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100см ³ | Споры сульфатредуцирующих колиформий, число спор в 20см ³ | Колифаги, БОЕ/100см ³ | Энтерококки, КОЕ/100см ³ | Escherichia coli (E. coli), КОЕ/100см ³ |
|-------|--|-------------|--------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|---|--|---|--|----------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Камера УТ-3. ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, ул. Нефтяников, д. 4 (МБДОУ "ДС"Семицветик") | 04.02.2025 | 0,22 | 0,061 | 5,2 | 1,17 | 6,1 | отсутствует | 1 | 1 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 2 | Камера УТ-6. ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, ул. Нефтяников, д. 2 (МАУ ДО СШ "Арктика") | 04.02.2025 | 0,21 | 0,048 | 5,2 | 1,11 | 6,1 | отсутствует | 1 | 1 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 3 | Граница раздела внутри здания. ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, пр-т Мира (ЦТП-1) | 04.02.2025 | 0,21 | 0,096 | 5,1 | 1,23 | 6 | отсутствует | 1 | 1 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 4 | Камера УТ-10 (сети ТАДК), ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, пр-кт Мира, д. 26, к. 3 (МБДОУ "ДС"Северная сказка") | 04.02.2025 | 0,22 | 0,095 | 5,0 | 1,24 | 6 | отсутствует | 1 | 1 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 5 | Камера УТ-10. ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, пр-кт Мира, д. 53 (МБОУ "СШ им. Д.И. Коротчаева") | 04.02.2025 | 0,24 | 0,096 | 5,4 | 1,31 | 6,1 | отсутствует | 1 | 1 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 6 | Тех. подполье жилого дома. ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, ул. Механизаторов, д. 4 (МК-5) | 19.02.2025 | менее 0,10 | 0,054 | 4,8 | менее 1 | 6,0 | отсутствует | 1 | 1 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 7 | Камера УТ-1/1Б. ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, ул. Октябрьская, д. 22 (ЦКиД "Магистраль") | 19.02.2025 | 0,2 | 0,083 | 5,8 | 1,25 | 6,1 | отсутствует | 1 | 1 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 8 | Тех.подполье жилого дома. ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, ул. Ямбургская, д. 2 (ПСО) | 19.02.2025 | менее 0,10 | 0,054 | 4,3 | менее 1 | 6 | отсутствует | 1 | 1 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 9 | Камера УТ-19. ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, ул. Бамовская, д. 5 | 19.02.2025 | менее 0,10 | 0,062 | 4,2 | менее 1 | 6,0 | отсутствует | 1 | 1 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 10 | Камера УТ-1. ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, ПСО-40. | 19.02.2025 | 0,24 | 0,085 | 5,5 | 1,39 | 6,1 | отсутствует | 1 | 1 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |

Гл. технолог



О.А. Ильина