УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
АО "Уренгойгорводоканал"
_____ В.А. Никитинский
"____" _____2025 г.

Результаты химического анализа питьевой воды водопроводной сети р-н Коротчаево за апрель 2025 года

№ п/п	Контрольные точки	Дата отбора	Железо, мг/л	Марганец, мг/л	Цветность, градус цветности	Мутность (по формазину), ЕМФ	Вородный показатель (pH), ед.pH	Запах, балл	Запах, балл	Вкус, балл	Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С, КОЕ/см3	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100см3	Споры сульфитредуцирующих клостридий, число спор в 20см3	Колифаги, БОЕ/100см3	Энтерококки, КОЕ/100см3	Escherichia coli (E. coli), КОЕ/100см3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Камера УТ-3. ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, ул. Нефтяников, д. 4 (МБДОУ "ДС"Семицветик")	01.04.2025	0,15	0,054	3,8	1,32	6	отсутствует	1	1	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
2	Камера УТ-6. ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, ул. Нефтяников, д. 2 (МАУ ДО СШ "Арктика")	01.04.2025	0,16	0,06	4,4	1,23	6,1	отсутствует	1	1	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
3	Граница раздела внутри здания. ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, пр-т Мира (ЦТП-1)	01.04.2025	0,15	0,054	3,9	1,43	6	отсутствует	1	1	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
4	Камера УТ-10 (сети ТАДК), ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, пр-кт Мира, д. 26, к. 3 (МБДОУ "ДС"Северная сказка")	01.04.2025	0,16	0,058	4,3	1,36	6	отсутствует	1	1	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
5	Камера УТ-10. ЯНАО,г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, пр-кт Мира, д. 53 (МБОУ "СШ им. Д.И. Коротчаева")	01.04.2025	0,14	0,054	3,6	1,35	6,1	отсутствует	1	1	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
6	Тех. подполье жилого дома. ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, ул. Механизаторов, д. 4 (МК-5)	15.04.2025	0,14	0,085	4,4	1,05	6,0	отсутствует	1	1	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
7	Камера УТ-1/1/3. ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, ул. Октябрьская, д. 22 (ЦКиД "Магистраль")	08.04.2025	менее 0,10	0,068	3,2	менее 1	6	отсутствует	1	1	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
8	Тех.подполье жилого дома. ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, ул. Ямбургская, д. 2 (ПСО)	15.04.2025	0,11	0,067	3,9	менее 1	6	отсутствует	1	1	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
9	Камера УТ-19. ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, ул. Бамовская, д. 5	15.04.2025	менее 0,10	0,072	4,2	менее 1	6,0	отсутствует	1	1	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
10	Камера УТ-1. ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, ПСО-40.	15.04.2025	0,12	0,089	4,5	1,63	6	отсутствует	1	1	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует

Гл. технолог О.А. Ильина