

УТВЕРЖДАЮ  
 Заместитель директора по производству  
 АО "Уренгойгорводоканал"  
 Р.В. Семенов  
 " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2025 г.

Результаты химического анализа питьевой воды водопроводной сети р-н Коротчаево за июнь 2025 года

№ п/п	Контрольные точки	Дата отбора	Железо, мг/л	Марганец, мг/л	Цветность, градус цветности	Мутность (по формазину), ЕМФ	Вородный показатель (рН), ед.рН	Запах, балл	Запах, балл	Вкус, балл	Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С, КОЕ/см <sup>3</sup>	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100см <sup>3</sup>	Спores сульфидирующих кластридий, число спор в 20см <sup>3</sup>	Колифага, БОЕ/100см <sup>3</sup>	Энтерококки, КОЕ/100см <sup>3</sup>	Escherichia coli (E. coli), КОЕ/100см <sup>3</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Камера УТ-3. ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, ул. Нефтяников, д. 4 (МБДОУ "ДС"Семицветик")	03.06.2025	0,22	0,072	4,1	1,43	6	отсутствует	1	1	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
2	Камера УТ-6. ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, ул. Нефтяников, д. 2 (МАУ ДО СШ "Арктика")	03.06.2025	0,23	0,064	4	1,53	6	отсутствует	1	1	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
3	Граница раздела внутри здания. ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, пр-т Мира (ЦПП-1)	03.06.2025	0,2	0,087	3,8	1,52	6,1	отсутствует	1	1	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
4	Камера УТ-10 (сети ТАДК), ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, пр-кт Мира, д. 26, к. 3 (МБДОУ "ДС"Северная сказка")	03.06.2025	0,2	0,066	4,2	1,24	6	отсутствует	1	1	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
5	Камера УТ-10. ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, пр-кт Мира, д. 53 (МБОУ "СШ им. Д.И. Коротчаева")	03.06.2025	0,17	0,077	3,6	1,34	6,1	отсутствует	1	1	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
6	Тех. подполье жилого дома. ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, ул. Механизаторов, д. 4 (МК-5)	17.06.2025	0,2	0,068	4,4	1,13	6,0	отсутствует	1	1	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
7	Камера УТ-1/1/3. ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, ул. Октябрьская, д. 22 (ЦКиД "Магистраль")	03.06.2025	0,15	0,7	4,1	1,23	6,1	отсутствует	1	1	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
8	Тех.подполье жилого дома. ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, ул. Ямбургская, д. 2 (ПСО)	17.06.2025	0,16	0,047	4,2	1,06	6	отсутствует	1	1	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
9	Камера УТ-19. ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, ул. Бамовская, д. 5	17.06.2025	0,17	0,064	4,2	1,03	6,0	отсутствует	1	1	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
10	Камера УТ-1. ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, ПСО-40.	17.06.2025	0,21	0,082	5,2	1,41	6,1	отсутствует	1	1	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует

/ Гл. технолог



О.А. Ильина