

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер
 АО "Уренгойгорводоканал"
 В.А. Никитинский

" " 2025 г.

Результаты химического анализа питьевой воды водопроводной сети р-н Коротчаево за сентябрь 2025 года

№ п/п	Контрольные точки	Дата отбора	Железо, мг/л	Марганец, мг/л	Цветность, градус цветности	Мутность (по формазину), ЕМФ	Вородный показатель (рН), ед.рН	Запах, балл	Запах, балл	Вкус, балл	Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С, КОЕ/см ³	Обогащенные колиформные бактерии, КОЕ/100см ³	Споры сульфитредуцирующих клостридий, число спор в 20см ³	Колифаги, БОЕ/100см ³	Энтерококки, КОЕ/100см ³	Escherichia coli (E. coli), КОЕ/100см ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Камера УТ-3. ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, ул. Нефтяников, д. 4 (МБДОУ "ДС"Семицветик")	02.09.2025	0,29	0,076	4,3	менее 1,0	6	отсутствует	1	1	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
2	Камера УТ-6. ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, ул. Нефтяников, д. 2 (МАУ ДО СШ "Арктика")	02.09.2025	0,27	0,077	4,7	менее 1,0	6	отсутствует	1	1	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
3	Граница раздела внутри здания. ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, пр-т Мира (ЦТП-1)	02.09.2025	0,3	0,092	5,2	1,33	6	отсутствует	1	1	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
4	Камера УТ-10 (сети ТАДК), ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, пр-кт Мира, д. 26, к. 3 (МБДОУ "ДС"Северная сказка")	02.09.2025	0,29	0,076	4,5	менее 1,0	6	отсутствует	1	1	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
5	Камера УТ-10. ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, пр-кт Мира, д. 53 (МБОУ "СШ им. Д.И. Коротчаева")	02.09.2025	0,3	0,09	5,4	1,23	6,1	отсутствует	1	1	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
6	Тех. подполье жилого дома. ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, ул. Механизаторов, д. 4 (МК-5)	16.09.2025	0,25	0,056	4	менее 1,0	6	отсутствует	1	1	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
7	Камера УТ-1/1/3. ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, ул. Октябрьская, д. 22 (ЦКиД "Магистраль")	16.09.2025	0,16	0,085	7,5	2,3	6	отсутствует	1	1	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
8	Тех.подполье жилого дома. ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, ул. Ямбургская, д. 2 (ПСО)	16.09.2025	0,15	0,055	3,4	менее 1,0	6	отсутствует	1	1	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
9	Камера УТ-19. ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, ул. Бамовская, д. 5	16.09.2025	0,23	0,068	4,2	1,13	6	отсутствует	1	1	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
10	Камера УТ-1. ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, ПСО-40.	16.09.2025	0,25	0,083	4,9	1,24	6	отсутствует	1	1	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует

Гл. технолог



О.А. Ильина