УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по производству
АО "Уренгойгорводоканал"
_____ Р.В. Семенов
"_____" _____2026 г.

Результаты химического анализа питьевой воды водопроводной сети р-н Коротчаево за октябрь 2026 года

№ п/п	Контрольные точки	Дата отбора	Железо, мг/л	Марганец, мг/л	Цветность, градус цветности	Мутность (по формазину), ЕМФ	Вородный показатель (pH), ед.pH	Запах, балл	Запах, балл	Вкус, балл	Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С, КОЕ/см3	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100см3	Споры сульфитредуцирующих клостридий, число спор в 20см3	Колифаги, БОЕ/100см3	Энтерококки, КОЕ/100см3	Escherichia coli (E. coli), КОЕ/100см3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Камера УТ-3. ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, ул. Нефтяников, д. 4 (МБДОУ "ДС"Семицветик")	06.10.2026	0,21	0,1	4,5	1,03	2	0	1	1	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
2	Камера УТ-6. ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, ул. Нефтяников, д. 2 (МАУ ДО СШ "Арктика")	06.10.2026	0,22	0,099	4,7	1,02	6,0	0	1	1	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
3	Граница раздела внутри здания. ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, пр-т Мира (ЦТП-1)	06.10.2026	0,2	0,1	5,1	1,1	6,1	0	1	1	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
4	Камера УТ-10 (сети ТАДК), ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, пр-кт Мира, д. 26, к. 3 (МБДОУ "ДС"Северная сказка")	06.10.2026	0,22	0,094	4,6	1	6,0	0	1	1	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
5	Камера УТ-10. ЯНАО,г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, пр-кт Мира, д. 53 (МБОУ "СШ им. Д.И. Коротчаева")	06.10.2026	0,18	0,081	4,3	1	6	0	1	1	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
6	Камера УТ-3, ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, проспект Мира, д. 34 (РЖД-Медицина (стационар)	20.10.2026	0,19	0,087	5,0	1,13	6,1	0	1	1	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
7	Тех.подполье жилого дома. ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, ул. Ямбургская, д. 2 (ПСО)	20.10.2026	0,11	0,052	3,8	1	6,0	0	1	1	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
8	Камера УТ-19. ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, ул. Бамовская, д. 5	20.10.2026	0,10	0,056	3,9	1	6,0	0	1	1	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
9	Камера УТ-1. ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, ПСО-40.	20.10.2026	0,1	0,049	4	1	6,0	0	1	1	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует

Главный технолог АО "УГВК" О.А. Ильина